

# ООО "Эксперт-Центр" Испытательный центр

105203, РОССИЯ, Москва г, ул. 15-я Парковая, дом 10, помещение 2а (5 этаж), помещения 7,7а,8,9  
(4 этаж) тел (499) 461-13-18.  
e-mail: ec@ekspertcentr.ru  
ОГРН 1097746640166; ИНН 7719733578, КПП 771901001

г.Москва

24 июля 2024 г.

## АКТ

### полного технического освидетельствования лифта № ПТА-09/08-10573/10/16-95

Мною, экспертом (специалистом) ООО "Эксперт-Центр" Проданом В.В. в присутствии представителя монтажной организации ООО СП "Комфорт" директор Попов П.В. проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу г.Москва, ул. 6-я Радиальная, вл.7/1, корп.-1, п.-6..

Идентификационный (заводской) номер лифта: 10573/10/16

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме полного технического освидетельствования.

### Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ПТА-09/08-10573/10/16-95
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Эксперт (специалист)



*Продан В.В.*  
подпись

/Продан В.В./  
(Ф.И.О.)

Настоящий акт получил представитель монтажной организации


Руководитель испытательного центра



*Попов П.В.*  
подпись      ФИО

*Барыбин А.А.*  
подпись      ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.



# ООО "Эксперт-Центр" Испытательный центр

105203, РОССИЯ, Москва г, ул. 15-я Парковая, дом 10, помещение 2а (5 этаж), помещения 7,7а,8,9  
(4 этаж) тел (499) 461-13-18.  
e-mail: ec@ekspertcentr.ru  
ОГРН 1097746640166; ИНН 7719733578, КПП 771901001

г.Москва

23 июля 2024 г.

## АКТ

### полного технического освидетельствования лифта № ПТА-09/08-10564/10/16-95

Мною, экспертом (специалистом) ООО "Эксперт-Центр" Проданом В.В. в присутствии представителя монтажной организации ООО СП "Комфорт" директор Попов П.В. проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу г.Москва, ул. 6-я Радиальная, вл.7/1, корп.-1, п.-1.

Идентификационный (заводской) номер лифта: 10564/10/16

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме полного технического освидетельствования.

### Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ПТА-09/08-10564/10/16-95
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Эксперт (специалист)



/Продан В.В./  
(Ф.И.О.)

штамп

подпись

Настоящий акт получил представитель монтажной организации

Руководитель испытательного центра

м.п.




Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.

/Попов П.В./

ФИО

/Барыбин А.А./

ФИО



# ООО "Эксперт-Центр" Испытательный центр

105203, РОССИЯ, Москва г, ул. 15-я Парковая, дом 10, помещение 2а (5 этаж), помещения 7,7а,8,9  
(4 этаж) тел (499) 461-13-18.  
e-mail: ec@ekspertcentr.ru  
ОГРН 1097746640166; ИНН 7719733578, КПП 771901001

г.Москва

24 июля 2024 г.

## АКТ

### полного технического освидетельствования лифта № ПТА-09/08-10572/10/16-95

Мною, экспертом (специалистом) ООО "Эксперт-Центр" Проданом В.В. в присутствии представителя монтажной организации ООО СП "Комфорт" директор Попов П.В. проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу г.Москва, ул. 6-я Радиальная, вл.7/1, корп.-1, п.-5.

Идентификационный (заводской) номер лифта: 10572/10/16

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме полного технического освидетельствования.

### Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ПТА-09/08-10572/10/16-95
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Эксперт (специалист)



*Продан В.В.*  
Подпись

/Продан В.В./  
(Ф.И.О.)

Настоящий акт получил представитель монтажной организации

подпись

ФИО

*Попов П.В.*

Руководитель испытательного центра

подпись


ФИО

*Барыбин А.А.*

м.п.



Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.



# ООО "Эксперт-Центр" Испытательный центр

105203, РОССИЯ, Москва г, ул. 15-я Парковая, дом 10, помещение 2а (5 этаж), помещения 7,7а,8,9  
(4 этаж) тел (499) 461-13-18.  
e-mail: ec@ekspertcentr.ru  
ОГРН 1097746640166; ИНН 7719733578, КПП 771901001

г.Москва

23 июля 2024 г.

## АКТ

### полного технического освидетельствования лифта № ПТА-09/08-10566/10/16-95

Мною, экспертом (специалистом) ООО "Эксперт-Центр" Проданом В.В. в присутствии представителя монтажной организации ООО СП "Комфорт" директор Попов П.В. проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу г.Москва, ул. 6-я Радиальная, вл.7/1, корп.-1, п.-2.

Идентификационный (заводской) номер лифта: 10566/10/16

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме полного технического освидетельствования.

### Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ПТА-09/08-10566/10/16-95
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Эксперт (специалист)



  
подпись

/Продан В.В./  
(Ф.И.О.)

Настоящий акт получил представитель монтажной организации

  
подпись

ФИО

/Попов П.В./

Руководитель испытательного центра


  
подпись

ФИО

/Барыбин А.А./



Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.



# ООО "Эксперт-Центр" Испытательный центр

105203, РОССИЯ, Москва г, ул. 15-я Парковая, дом 10, помещение 2а (5 этаж), помещения 7,7а,8,9  
(4 этаж) тел (499) 461-13-18.  
е-mail: ec@ekspertcentr.ru  
ОГРН 1097746640166; ИНН 7719733578, КПП 771901001

г.Москва

24 июля 2024 г.

## АКТ

### полного технического освидетельствования лифта № ПТА-09/08-10568/10/16-95

Мною, экспертом (специалистом) ООО "Эксперт-Центр" Проданом В.В. в присутствии представителя монтажной организации ООО СП "Комфорт" директор Попов П.В. проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу г.Москва, ул. 6-я Радиальная, вл.7/1, корп.-1, п.-4..

Идентификационный (заводской) номер лифта: 10568/10/16

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме полного технического освидетельствования.

### Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ПТА-09/08-10568/10/16-95
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Эксперт (специалист)



/Продан В.В./  
(Ф.И.О.)

Настоящий акт получил представитель монтажной организации

подпись

ФИО

/Попов П.В./


подпись

ФИО

/Барыбин А.А./



Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.



# ООО "Эксперт-Центр" Испытательный центр

105203, РОССИЯ, Москва г, ул. 15-я Парковая, дом 10, помещение 2а (5 этаж), помещения 7,7а,8,9  
(4 этаж) тел (499) 461-13-18.  
e-mail: ec@ekspertcentr.ru  
ОГРН 1097746640166; ИНН 7719733578, КПП 771901001

г.Москва

20 февраля 2024 г.

## АКТ

### полного технического освидетельствования лифта № ПТА-09/03-160175-95

Мною, экспертом (специалистом) ООО "Эксперт-Центр" Проданом В.В. в присутствии представителя монтажной организации ООО СП "Комфорт" Директор Попов П.В. проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу г. Москва, 6-я Радиальная улица, вл7к.28-29.

Идентификационный (заводской) номер лифта: 160175

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме полного технического освидетельствования.

### Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ПТА-09/03-160175-95
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Эксперт (специалист)




  
подпись

/Продан В.В./  
(Ф.И.О.)

Настоящий акт получил представитель монтажной организации


Руководитель испытательного центра



  
подпись

/Попов П.В./


ФИО

  
подпись

/Барыбин А.А./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.



# ООО "Эксперт-Центр" Испытательный центр

105203, РОССИЯ, Москва г, ул. 15-я Парковая, дом 10, помещение 2а (5 этаж), помещения 7,7а,8,9  
(4 этаж) тел (499) 461-13-18.  
e-mail: ec@ekspertcentr.ru  
ОГРН 1097746640166; ИНН 7719733578, КПП 771901001

г.Москва

22 февраля 2024 г.

## АКТ полного технического освидетельствования лифта № ПТА-09/03-160181-95

Мною, экспертом (специалистом) ООО "Эксперт-Центр" Проданом В.В. в присутствии представителя монтажной организации ООО СП "Комфорт" Директор Попов П.В. проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу г. Москва, 6-я Радиальная улица, вл7к.28-29.

Идентификационный (заводской) номер лифта: 160181

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме полного технического освидетельствования.

### Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ПТА-09/03-160181-95
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Эксперт (специалист)



/Продан В.В./  
(Ф.И.О.)

Настоящий акт получил представитель монтажной организации

Руководитель испытательного центра




/Попов П.В./

ФИО

/Барыбин А.А./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.



# ООО "Эксперт-Центр" Испытательный центр

105203, РОССИЯ, Москва г, ул. 15-я Парковая, дом 10, помещение 2а (5 этаж), помещения 7,7а,8,9 (4 этаж) тел (499) 461-13-18.  
e-mail: ec@expertcentr.ru  
ОГРН 1097746640166; ИНН 7719733578, КПП 771901001

г.Москва

27 февраля 2024 г.

## АКТ

### полного технического освидетельствования лифта № ПТА-09/03-160188-95

Мною, экспертом (специалистом) ООО "Эксперт-Центр" Проданом В.В. в присутствии представителя монтажной организации ООО СП "Комфорт" Директор Попов П.В. проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу г. Москва, 6-я Радиальная улица, вл7к.28-29.

Идентификационный (заводской) номер лифта: 160188

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме полного технического освидетельствования.

### Результаты проверок, испытаний и измерений


1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ПТА-09/03-160188-95
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Эксперт (специалист)



штамп

подпись

  
/Продан В.В./  
(Ф.И.О.)


Настоящий акт получил представитель монтажной организации

Руководитель испытательного центра



подпись

ФИО

  
/Попов П.В./

подпись

ФИО

  
/Барыбин А.А./

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.